

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ
РБ 450005 г. Уфа ул.8 марта,12/1, тел (факс) (347) 272-08-63 (oogpn@mchsr.ru)
Аургазинский межрайонный ОНД и ПР
453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, 4
телефон доверия ГУ МЧС России по РБ (347) 233-99-99

Предписание № 58/ 1 /1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 с.
Кармаскалы Муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
Заведующая Диарова Н.Т.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы руководителя)

Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ
МЧС России по РБ во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского районов РБ по пожарному
надзору районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Каримова Рустама Салаватовича

(наименование органа ГПН)

№ 58 от "10" 05 20 18 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "14" 05 20 18 г. по
11 ч 00 мин. "28" 05 20 18 г. проведена плановая выездная проверка
государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Кармаскалинского и Гафурийского
районов РБ по пожарному надзору Хисматуллин Раисом Мударисовичем в отношении объекта
защиты муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 с.
Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан,
расположенного по адресам: 453020, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН
КАРМАСКАЛИНСКИЙ, СЕЛО КАРМАСКАЛЫ, УЛИЦА КИРОВА, Д.28А, Д.26А; 453003,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН КАРМАСКАЛИНСКИЙ, СЕЛО БУЗОВЬЯЗЫ, УЛИЦА 7
НОЯБРЯ, 90; 453010, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН КАРМАСКАЛИНСКИЙ,
ДЕРЕВНЯ УРАЛ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 21.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ детский сад № 1 с. Кармаскалы Диаровой Назирой Талгатовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о (подпись) выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)
	2	3	4	5
	Здание расположенное по адресу: 453020, Республика Башкортостан, муниципальный район Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул. Кирова, д. 28а			
1	В здании детского сада на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (места размещения ручных извещателей)	(п.43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»); Руководитель организации	02.05.2019	

		обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. В соответствии с п.3.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 знак пожарной безопасности: знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).		
2	Имеющиеся планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений <i>Планы эвакуации ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные</i>	02.05.2019	
3	Под лестничной клеткой, ограждающие конструкции выполнены из горючих материалов (доски)	п. 23 (к) Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97* п. 6.25	02.05.2019	
4	Прибор приемно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации установлен в коридоре 1-го этажа и не защищен от несанкционированного доступа	НПБ 88-2001 п. 12.48; СП 5.13130.2009 п. 3.69	02.05.2019	
5	Коридор на 1 этаже здания, расположенный в ячейке старшей группы № 1 не оборудовано пожарными извещателями АПС	НПБ 88-2001 п. 12.16; СП 5.13130.2009 п. 13.3.2	02.05.2019	
6	Ширина выхода на лестничную клетку из коридора 1-го этажа составляет 0,82 м., что менее требуемого 1,2 м, для помещений с расчетным числом эвакуируемых более 50 человек	СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1.13130.2009 п. 7.2.3, п. 7.2.5	02.05.2019	
7	Огнетушители не установлены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра	(п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме");	02.05.2019	
8	Дверь запасного эвакуационного выхода из 2-го этажа наружу открывается не по направлению эвакуации	СНиП 21-01-97* п. 6.17	02.05.2019	
9	В складском помещении кухни для хранения муки, других продуктов питания отсутствует противопожарная дверь	п. 231 Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме». <i>Хранение муки осуществляется в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции. Мука хранится отдельно от других веществ и материалов.</i>	02.05.2019	
10	Ширина коридора 1-го этажа здания составляет 1,25 метра при открывании дверей шириной 0,9 м в коридор	п. 6.27 СНиП 21-01-97*	02.05.2019	
11	В коридорах первого этажа без естественного освещения отсутствует аварийное освещение	СНиП 21-01-97* п. 6.22, СНиП 23-05-95*	02.05.2019	
12	Ограждающие конструкции спортивного зала от коридоров на 1-ом этаже выполнены из пластиковых конструкций с неизвестными показателями пожарной опасности	СНиП 21-01-97* п. 6.25	02.05.2019	
	Здание расположенное по адресу: 453020, Республика Башкортостан, муниципальный район Кармаскалинский район, с.Кармаскалы, ул. Кирова, д. 26а			

13	В здании детского сада на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (места размещения ручных извещателей)	(п.43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»); Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. В соответствии с п.3.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 знак пожарной безопасности: знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).	02.05.2019	
14	Имеющиеся планы эвакуации не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений <i>Планы эвакуации ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные</i>	02.05.2019	
15	Под лестничной клеткой, ограждающие конструкции выполнены из горючих материалов (доски)	п. 23 (к) Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97* п. 6.25	02.05.2019	
16	Прибор приемно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации установлен в коридоре 1-го этажа и не защищен от несанкционированного доступа	НПБ 88-2001 п. 12.48; СП 5.13130.2009 п. 3.69	02.05.2019	
17	Ширина выхода на лестничную клетку из коридора 1-го этажа составляет 0,82 м., что менее требуемого 1,2 м, для помещений с расчетным числом эвакуируемых более 50 человек	СНиП 21-01-97* п. 6.16; СП 1.13130.2009 п. 7.2.3, п. 7.2.5	02.05.2019	
18	Огнетушители не установлены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра	(п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме");	02.05.2019	
19	Дверь запасного эвакуационного выхода из 2-го этажа наружу открывается не по направлению эвакуации	СНиП 21-01-97* п. 6.17	02.05.2019	
20	В складском помещении кухни для хранения муки, других продуктов питания отсутствует противопожарная дверь	п. 231 Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме». <i>Хранение муки осуществляется в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции. Мука хранится отдельно от других веществ и материалов.</i>	02.05.2019	
Бузовьязовский филиал МАДОУ детский сад № 1 с. Кармаскалы. 453003, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН КАРМАСКАЛИНСКИЙ, СЕЛО БУЗОВЬЯЗЫ, УЛИЦА 7 НОЯБРЯ, 90				
21	В здании детского сада на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (места размещения ручных извещателей)	(п.43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»); Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. В соответствии с п.3.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 знак пожарной безопасности: знак безопасности, предназначенный для	02.05.2019	

		регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).		
22	В помещении, где установлен контрольно-приемный прибор АПС отсутствует аварийное освещение	Согласно п.12.55 НПБ 88-2001 помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать, в т.ч. Следующими характеристиками: наличие искусственного и естественного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНИП 23-05-95	02.05.2019	
23	Уральский филиал МАДОУ детский сад № 1 с. Кармаскалы. 453010, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН КАРМАСКАЛИНСКИЙ, ДЕРЕВНЯ УРАЛ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 21			02.05.2019
24	Огнетушители не установлены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра	(п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме");	02.05.2019	
25	В здании детского сада на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (места размещения ручных извещателей)	(п.43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»); Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. В соответствии с п.3.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 знак пожарной безопасности: знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).	02.05.2019	
26	В помещении, где установлен контрольно-приемный прибор АПС отсутствует аварийное освещение	Согласно п.12.55 НПБ 88-2001 помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать, в т.ч. Следующими характеристиками: наличие искусственного и естественного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНИП 23-05-95	02.05.2019	
27	В коридоре в электрораспределительных коробах эксплуатируется электропроводка с видимыми нарушениями изоляции	п.42 п.п. «а». Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»; Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	02.05.2019	
28	Помещение кухни не оборудовано пожарными извещателями АПС	НПБ 88-2001 п. 12.16; СП 5.13130.2009 п. 13.3.2	02.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с

действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Архангельского,
Кармаскалинского, Гафурийского и Аургазинского районов
по пожарному надзору
Хисматуллин Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 28 »

мая



Заведующая МАДОУ детский сад № 1 с.
Кармаскалы Диарова Назира Талгатовна

(должность, фамилия, инициалы)

